

Die Stadtwerke Haltern am See GmbH (EVU) betreibt ein örtliches Elektrizitätsverteilnetz im Gebiet der Stadt Haltern am See.

Jahreshöchstlast gem. § 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV	Mittelspannung	kW	24.931
	Umspannung MSP/NSP	kW	16.896
	Niederspannung	kW	16.611

Netzverluste gem. § 17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV	Mittelspannung	kWh	1.180.619
	Umspannung MSP/NSP	kWh	1.200.034
	Niederspannung	kWh	2.844.347

Höchstentnahmelast gem. § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV	Mittelspannung	kW	22.146
	Umspannung MSP/NSP	kW	17.127
	Niederspannung	kW	16.896

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene gem. § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV	Mittelspannung	kWh	-14.006.670
	Umspannung MSP/NSP	kWh	77.217.926
	Niederspannung	kWh	76.017.892

Einspeisungen gem. § 17 Abs. 2 Nr. 6:	Mittelspannung	kWh	129.026.530
	Januar	kWh	15.009.109
	Februar	kWh	11.693.358
	März	kWh	16.602.883
	April	kWh	9.665.940
	Mai	kWh	7.193.368
	Juni	kWh	7.390.586
	Juli	kWh	5.034.788
	August	kWh	7.475.959
	September	kWh	8.640.934
	Oktober	kWh	13.775.783
	November	kWh	10.308.285
	Dezember	kWh	16.235.537
	Umspannung MSP/NSP	kWh	0
	Januar	kWh	0
	Februar	kWh	0
	März	kWh	0
	April	kWh	0
	Mai	kWh	0
	Juni	kWh	0
	Juli	kWh	0
	August	kWh	0
	September	kWh	0
	Oktober	kWh	0
	November	kWh	0
	Dezember	kWh	0
	Niederspannung	kWh	11.919.993
Januar	kWh	348.346	
Februar	kWh	725.820	
März	kWh	901.589	
April	kWh	1.466.051	
Mai	kWh	1.446.905	
Juni	kWh	1.763.699	
Juli	kWh	1.511.220	
August	kWh	1.380.388	
September	kWh	1.025.880	
Oktober	kWh	634.172	
November	kWh	396.502	
Dezember	kWh	319.421	

Einspeisungen aus Rückspeisungen	Mittelspannung	kWh	0
gem. § 17 Abs. 2 Nr. 6:	Januar	kWh	0
	Februar	kWh	0
	März	kWh	0
	April	kWh	0
	Mai	kWh	0
	Juni	kWh	0
	Juli	kWh	0
	August	kWh	0
	September	kWh	0
	Oktober	kWh	0
	November	kWh	0
	Dezember	kWh	0
	Umspannung MSP/NSP	kWh	0
	Januar	kWh	0
	Februar	kWh	0
	März	kWh	0
	April	kWh	0
	Mai	kWh	0
	Juni	kWh	0
	Juli	kWh	0
	August	kWh	0
	September	kWh	0
	Oktober	kWh	0
	November	kWh	0
	Dezember	kWh	0
	Niederspannung	kWh	0
	Januar	kWh	0
	Februar	kWh	0
	März	kWh	0
	April	kWh	0
	Mai	kWh	0
	Juni	kWh	0
	Juli	kWh	0
	August	kWh	0
	September	kWh	0
	Oktober	kWh	0
	November	kWh	0
	Dezember	kWh	0

Menge der Verlustenergie gem. § 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV	kWh	5.225.000
Preis der Verlustenergie gem. § 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV	ct/kWh	3,79

Durchschnittsverluste gem. § 10 Abs. 2 StromNEV	Mittelspannung	%	1,03
	Umspannung MSP/NSP	%	1,55
	Niederspannung	%	3,23

Durchschnittlichen Beschaffungskosten Verlustenergie gem. § 10 Abs. 2 StromNEV	ct/kWh	3,79
--	--------	------

Stromkreislänge gem. § 27 Abs. 2 Nr. 1 StromNEV				
Kabel	Mittelspannung	km	305,5	
(ohne Hausanschlussleitungen)	Niederspannung	km	342,1	
Freileitung	Mittelspannung	km	3,5	
(ohne Hausanschlussleitungen)	Niederspannung	km	25,6	
Installierte Leistung gem. § 27 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV		Umspannung MSP/NSP	kVA	87.305
Entnommene Jahresarbeit		Niederspannung	kWh	87.937.885
gem. § 27 Abs. 2 Nr. 3 StromNEV		Mittelspannung	kWh	114.115.740
		MSP/NSP	kWh	77.217.926
Entnahmestellen gem. § 27 Abs. 2 Nr. 4 StromNEV		Niederspannung	Anzahl	22.387
		Mittelspannung	Anzahl	22.472
		MSP/NSP	Anzahl	187
Einwohnerzahl im Netzgebiet gem. § 27 Abs. 2 Nr. 5 StromNEV			Anzahl	38.664
Versorgte Fläche gem. § 27 Abs. 2 Nr. 6 StromNEV			qkm	29,2
Geographische Fläche gem. § 27 Abs. 2 Nr. 7 StromNEV			qkm	159,0
Entnahmestellen gem. § 27 Abs. 2 Nr. 8 StromNEV mit viertelstündlicher registrierender Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung			Anzahl	144
Sonstige Entnahmestellen gem. § 27 Abs. 2 Nr. 8 StromNEV			Anzahl	22.328
Grundzuständiger Messstellenbetreiber gem. § 27 Abs. 2 Nr. 8 StromNEV: Stadtwerke Haltern am See GmbH				

Stand: 31.12.2019