

Die Stadtwerke Haltern am See GmbH (EVU)
betreibt ein örtliches Elektrizitätsverteilnetz
auf dem Gebiet der Stadt Haltern am See.



Jahreshöchstlast gem. § 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV	Mittelspannung	kW	23.886
	Umspannung MSP/NSP	kW	18.110
	Niederspannung	kW	17.680

Netzverluste gem. § 17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV	Mittelspannung	kWh	1.180.587
	Umspannung MSP/NSP	kWh	1.200.003
	Niederspannung	kWh	2.844.275

Höchstentnahmelast gem. § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV	Mittelspannung	kW	22.688
	Umspannung MSP/NSP	kW	18.326
	Niederspannung	kW	18.110

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene gem. § 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV	Mittelspannung	kWh	-19.978.596
	Umspannung MSP/NSP	kWh	76.657.647
	Niederspannung	kWh	75.457.643

Einspeisungen gem. § 17 Abs. 2 Nr. 6:	Mittelspannung	kWh	132.826.111
	Januar	kWh	16.421.377
	Februar	kWh	20.448.249
	März	kWh	15.411.320
	April	kWh	7.512.727
	Mai	kWh	6.952.120
	Juni	kWh	6.592.854
	Juli	kWh	7.762.590
	August	kWh	7.078.628
	September	kWh	6.279.350
	Oktober	kWh	15.532.577
	November	kWh	11.961.221
	Dezember	kWh	10.873.098
	Umspannung MSP/NSP	kWh	0
	Januar	kWh	0
	Februar	kWh	0
	März	kWh	0
	April	kWh	0
	Mai	kWh	0
	Juni	kWh	0
	Juli	kWh	0
	August	kWh	0
	September	kWh	0
	Oktober	kWh	0
	November	kWh	0
	Dezember	kWh	0
	Niederspannung	kWh	12.138.136
Januar	kWh	304.895	
Februar	kWh	466.506	
März	kWh	1.077.263	
April	kWh	1.647.612	
Mai	kWh	1.832.292	
Juni	kWh	1.650.079	
Juli	kWh	1.453.775	
August	kWh	1.417.802	
September	kWh	1.027.614	
Oktober	kWh	510.792	
November	kWh	477.017	
Dezember	kWh	272.489	

Einspeisungen aus Rückspeisungen	Mittelspannung	kWh	0
gem. § 17 Abs. 2 Nr. 6:	Januar	kWh	0
	Februar	kWh	0
	März	kWh	0
	April	kWh	0
	Mai	kWh	0
	Juni	kWh	0
	Juli	kWh	0
	August	kWh	0
	September	kWh	0
	Oktober	kWh	0
	November	kWh	0
	Dezember	kWh	0
	Umspannung MSP/NSP	kWh	0
	Januar	kWh	0
	Februar	kWh	0
	März	kWh	0
	April	kWh	0
	Mai	kWh	0
	Juni	kWh	0
	Juli	kWh	0
	August	kWh	0
	September	kWh	0
	Oktober	kWh	0
	November	kWh	0
	Dezember	kWh	0
	Niederspannung	kWh	0
	Januar	kWh	0
	Februar	kWh	0
	März	kWh	0
	April	kWh	0
	Mai	kWh	0
	Juni	kWh	0
	Juli	kWh	0
	August	kWh	0
	September	kWh	0
	Oktober	kWh	0
	November	kWh	0
	Dezember	kWh	0

Menge der Verlustenergie gem. § 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV	kWh	5.224.865
Preis der Verlustenergie gem. § 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV	ct/kWh	5,10

Durchschnittsverluste gem. § 10 Abs. 2 StromNEV	Mittelspannung	%	1,05
	Umspannung MSP/NSP	%	1,57
	Niederspannung	%	3,25

Durchschnittlichen Beschaffungskosten Verlustenergie gem. § 10 Abs. 2 StromNEV	ct/kWh	5,10
--	--------	------

Stromkreislänge gem. § 27 Abs. 2 Nr. 1 StromNEV				
Kabel	Mittelspannung	km	307,8	
(ohne Hausanschlussleitungen)	Niederspannung	km	346,1	
Freileitung	Mittelspannung	km	2,0	
(ohne Hausanschlussleitungen)	Niederspannung	km	24,1	
Installierte Leistung gem. § 27 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV		Umspannung MSP/NSP	kVA	87.535
Entnommene Jahresarbeit		Niederspannung	kWh	87.595.778
gem. § 27 Abs. 2 Nr. 3 StromNEV		Mittelspannung	kWh	111.916.507
		MSP/NSP	kWh	76.657.647
Entnahmestellen gem. § 27 Abs. 2 Nr. 4 StromNEV		Niederspannung	Anzahl	22.617
		Mittelspannung	Anzahl	22.705
		MSP/NSP	Anzahl	187
Einwohnerzahl im Netzgebiet gem. § 27 Abs. 2 Nr. 5 StromNEV			Anzahl	38.686
Versorgte Fläche gem. § 27 Abs. 2 Nr. 6 StromNEV			qkm	29,2
Geographische Fläche gem. § 27 Abs. 2 Nr. 7 StromNEV			qkm	159,0
Entnahmestellen gem. § 27 Abs. 2 Nr. 8 StromNEV mit viertelstündlicher registrierender Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung			Anzahl	148
Sonstige Entnahmestellen gem. § 27 Abs. 2 Nr. 8 StromNEV			Anzahl	22.557
Grundzuständiger Messstellenbetreiber gem. § 27 Abs. 2 Nr. 8 StromNEV: Stadtwerke Haltern am See GmbH				

Stand: 31.12.2020